

ZP.271.01.2021

Do wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia II

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kolniczkach”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że otrzymał pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej zamieszczamy treść pytań i stosowne wyjaśnienia:

Pytanie 1:

W projekcie kotłowni jest montaż 2 szt. kotłów gazowych, natomiast załączony do SWZ przedmiar tego nie obejmuje. Proszę o informację, czy kotły należy zamontować?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z pozycją kosztorysową nr 343 Technologia kotłowni - dostawa i montaż kompletnej kotłowni o mocy 60 kW (kocioł gazowy wiszący, zasobnik cwu 300 l, pompy obiegowe i cyrkulacyjne, rozdzielacz, armatura, zmiękcacz wody, komin spalinowo - powietrzny, rury stalowe z izolacją), wycenić należy wszystkie elementy zgodnie z rysunkiem Schemat Kotłowni rys. nr 6 - I etap. Zamawiający informuje również, iż wycenić i wykonać należy tylko jeden kocioł o mocy 60kW dla zasilania nowoprojektowanej części szkoły. Jednak kotłownia ta, ma być tak przygotowana, aby w przyszłości bez konieczności wymiany elementów kotłowni dołożyć dwa dodatkowe kotły. Zgodnie z opisem pozycji 343 wyceniamy więc wszystkie elementy zgodnie z rysunkiem nr 6 dla prawidłowego funkcjonowania I etapu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kolniczkach

/ - / Artur Pachala